

사업장 화재·폭발사고 예방 안전수칙

사업장에서는 아래의 예방수칙을 준수·점검하여 화재·폭발사고 예방을 위해 적극 노력하여 주시기 바랍니다.



최근 화재·폭발 사고사례

- '26년 1월 경기 양평 소재 인테리어 현장 컨테이너에서 도장작업 중 화재 발생
충북 음성 소재 종이제품 제조업체 내 폐지보관소에서 화재 발생
- '26년 2월 경기 시흥 소재 식품 제조업체 내 오븐 인근에서 화재 발생
경기 포천 소재 사업장에서 드럼통 절단작업 중 폭발 발생
경북 경산 소재 유류보관업체 내 저장탱크에서 화재·폭발 발생

화재·폭발사고 예방 안전수칙

인화성·가연성물질 화재·폭발 예방조치	☑ 인화성 액체의 증기 등이 있는 장소에서 작업 시 가스농도 측정 및 충분한 환기
	☑ 인화성·가연성 물질 주변 화기 사용 금지 등 점화원과 차단·격리
	☑ 가습·제전장치 및 도전성 재료 사용, 제전복 착용 등을 통한 정전기 발생 억제·제거
전기기구 화재 예방조치	☑ 난방기구 등 전기기계·기구의 과열방지를 위해 사용 후 전원 차단
	☑ 누전·과전류에 의한 화재 예방을 위해 누전차단기·과전류차단장치 설치 및 관리
화재위험 작업 시 화재·폭발 예방조치	☑ 화재위험작업(용접·용단 등) 전 가연성·인화성 물질 제거
	☑ 화재위험작업 시 화재감시자 배치
	☑ 화재위험작업 시 용접방화포 등 불꽃·불티 비산방지조치 실시
화재 대비 비상조치	☑ 화재예방·비상대피 등에 관한 안전교육 및 비상대피훈련 실시
	☑ 비상통로 등 비상대피시설 설치 및 관리
	☑ 화재 대비 소화설비 설치 및 관리